



Legenda

- ☒ Caixa de passagem
- ☐ Entrada de serviço
- Luminária p/ lâmpada fluorescente circular
- ◼ Quadro de distribuição
- ◼ Quadro de medição
- ▶ Tomada alta a 1,80m do piso
- ▶ Tomada baixa a 0,30m do piso
- ▶ Tomada média a 1,20m do piso

Quadro de Cargas (QM)

Circuito	Lâmpada LED (W)	Tomadas	Pot. total. (VA/W)	Nº de pontos	Seção (mm ²)	Disj (A)
1-ILUMINAÇÃO	12	100 600 1500 5500	36	3	2,5	20
2 -TUG'S	3	2	1200	2	6,0	20

TABELA DE ESQUADRIAS

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL	QTD	ÁREA (m ²)
J1	Janela de correr 4 folhas	200	100	150	Alumínio	8	2,00
J2	Janela de correr 4 folhas	200	100	80	Alumínio	1	2,00
P1	Porta de correr externa	120	210	-	Alumínio	1	2,52
P2	Porta de correr externa	470	550	-	Alumínio	1	26,05

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL	QTD	ÁREA (m ²)
P1	Porta de abrir	90	210	-	Alumínio	1	1,89
P2	Porta de correr	90	210	-	Alumínio	1	1,89

TÍTULO
PREFEITURA DE BARRA BONITA
Melhorias em Galpão Industrial

LOCAL:
Linha Beira Rio

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal de Barra Bonita

RESP. TÉCNICO:
Eng. Isabela C. Gagliotto Galvan

ESCALA:
INDICADA

DESENHISTA:
isabela

DATA:
02/03/2022

FOLHA:
01