



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO,
REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 13/01/2023.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8940000099A			
Nome da Edificação: Barracão Industrial			
Nome Fantasia: Barracão Industrial			
Logradouro público: Linha Beira Rio		Nº:	
Bairro: INTERIOR	Município: BARRA BONITA/SC	CEP: 89909-000	
Complemento:	LAT/LONG: (-26.647847066696,-53.426513671875)		
Referência:	Arquivo:		
Blocos Homologados CBMSC: 0	Blocos Cadastrados CBMSC: 1		

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO			
Protocolo: A8940000077A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI	Nº de Blocos: 1	
Área total da solicitação: 410,86 (m²)			
Nome Solicitante: I. C. G. G.		CPF/CNPJ: ***.299.039-**	
Data da Solicitação: 13/01/2023	Quantidade de anexos: 5	Risco do processo: Risco II	

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. barracão			
Área da solicitação: 410,86 (m2)		Área aprovada: 410,86 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: 5,00 (m)	Área do pavimento Tipo: 410,86 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI	Carga de incêndio: Média - 600,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 41
Tipo da Edificação: CONCRETO PRÉ-MOLDADO	Tipo de Escada: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do imóvel: Risco II

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-2 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam médio potencial de incêndio. Locais com carga de incêndio entre 300 a 1.200 MJ/m2	Móveis	5,00	41,00	410,86	0,00	410,86

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[SEM] - Sinalização de emergência	[PPE] - Proteção por extintores
[IE] - Iluminação de emergência	[LIQUIDOS_INFLAMAVEIS_AREA_INTERNA] - Líquidos inflamáveis e / ou combustíveis em área interna

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	01.612.527/0001-30

4. OBSERVAÇÃO
O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

.....
NOME

BARRA BONITA/SC, 13/01/2023

.....
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **4d31edee2ddf247d0951223c8f008a9836902ff0**