



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 06/06/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8940000107A	
Nome da Edificação: BLOCO NOVO CEIM PINGO DE GENTE	
Nome Fantasia: BLOCO NOVO CEIM PINGO DE GENTE	
Logradouro público: avenida buenos aires	Nº: 620
Bairro: CENTRO	Município: BARRA BONITA/SC
CEP: 89909-000	
Complemento:	LAT/LONG: (-26.654215412312,-53.438945575671)
Referência: CEIM PINGO DE GENTE	Arquivo:
Blocos Homologados CBMSC: 0	Blocos Cadastrados CBMSC: 1

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8940000091A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 540,89 (m²)		
Nome Solicitante: I. C. G. G.	CPF/CNPJ : ***.299.039-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 06/06/2024	Quantidade de anexos: 5	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. BLOCO NOVO (360284)			
Área da solicitação: 540,89 (m2)		Área aprovada: 540,89 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 540,89 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 142
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (6042086): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	E-1 [Educativa e cultura física] Escola em geral	Escolas de primeiro	0,00	142,00	540,89	226,45	540,89

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[ SAL ] - SAL - Sinalização para abandono de local	[ SE ] - Saídas de emergência
[ TRRF ] - Proteção Estrutural (TRRF)	[ PPE ] - Proteção por extintores
[ IEL ] - Instalações elétricas	[ IE ] - Iluminação de emergência
[ CMAR ] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[ AVtr ] - Acesso de viaturas

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	01.612.527/0001-30

#### 4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de BARRA BONITA/SC, 06/06/2024

#### Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

BARRA BONITA/SC, 06/06/2024

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **20feec4f25b45e8bafbce5148a018463e0cd4925**