




PPCI
ESC: 1/100
ÁREA: 540,89m²



EXTINTOR DE INCÊNDIO

NOTAS:

- 1- A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE, LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO, PODENDO SER CONFECCIONADA EM CHAPAS METÁLICAS, MADEIRA OU FIBRA.
- 2- ABAIXO DO EXTINTOR, NÃO PODERÁ HAVER DEPOSITO DE MATERIAIS OU OBJETOS DE QUALQUER NATUREZA.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - ISENTO DE ALARME DE INCÊNDIO E DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO.



TÍTULO	
Ampliação CEIM Pingo de Gente	
Projeto Preventivo Contra Incêndio	
LOCAL	
Avenida Buenos Aires, centro, Barra Bonita - SC	
PROPRIETÁRIO	RESP. TÉCNICO
Prefeitura de Barra Bonita	Eng. Isabela C. Gagliotto Galvan
ESCALA	DATA
INDICADA	22/05/2024
DESENHISTA	FOLHA
	05